

Toruń, 22.11.2024 r.

ZP.3400-2/6/2024

I Etap prac konserwatorskich w ramach projektu „Zabezpieczenie wieży bramnej, wykonanie drobnych prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych na Ruinach Zamku Dybowskiego dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Dybowskiego oraz realizacja wystaw stałych i czasowych” w ramach Działania FEKP.05.02 Wsparcie instytucji kultury Zity Regionalne i dotyczy celu szczegółowego EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich”.

Pytania do SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że 18.11.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania wskazane poniżej.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje w ramach udzielanych wyjaśnień zmiany treści SWZ w zakresie wskazanym w poniższych odpowiedziach.

Pytanie numer 1:

W zakresie prac nie jest wspomniane o konieczności ustawienia rusztowania. Czy rusztowania będą rozstawione i będzie zapewniony dostęp do wszystkich powierzchni przeznaczonych do czyszczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje rozstawienia rusztowań. Jeżeli Wykonawca przewiduje potrzebę wykorzystania rusztowań musi zapewnić je we własnym zakresie.

Pytanie numer 2:

Czy wokół murów po zewnętrznej stronie jest zapewniony swobodny dostęp np w celu rozstawienia rusztowania?

Odpowiedź:

Jest zapewniony swobodny dostęp w celu rozstawienia rusztowania.

Pytanie numer 3:

W projekcie architektoniczno budowlanym wskazano, że zadaszanie oraz sposób zabezpieczenia elementów drewnianych wykonać należy zgodnie z projektem technicznym. Proszę o udostępnienie tego projektu. Jeśli takowego nie ma to proszę o podanie parametrów technicznych wymaganego drewna, sposobu łączenia oraz zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Nie posiadamy projektu technicznego. Należy stosować drewno konstrukcyjne C24 zgodnie z wymogami Polskiej normy oraz połączenia ciesielskie zgodnie z wymogami rzemiosła.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1129 z późn. zm) dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia **28 listopada 2024 r. do godz. 8:30.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że uległy zmianie następujące zapisy SWZ:

1. Rozdział 22 pkt. 1 „Termin związania z ofertą” - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. **do dnia 27 grudnia 2024 r. roku.**
2. Rozdział 24 pkt. 5 „Sposób oraz termin składania ofert” - Termin składania ofert – **28 listopada 2024 r. godz. 8:30.**
3. Rozdział 25 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert” - Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 listopada 2024 r. godz. 9:00.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Reprezentant zarządcy
(-) Krystian Kubjaczek